МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Удомельскому и Лесному районам (Главное управление МЧС России по Тверской области)
ул. Автодорожная, 12, г. Удомля, Тверская обл., 171841
Тел. (48255)5-38-46 Факс (48255)5-09-23
E-mail: ond_udomlya@69.mchs.gov.ru
26.12.2022 № б/н/а/д № 67

Исполняющему обязанности
директора МБОУ Брусовская СОШ
Горчаковой С.В.

Тверская область, Удомельский ГО,
п. Брусово, ул. Райсовета, д.69

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении причин и условий способствующих совершению административного правонарушения

«26» декабря 2022 года г. Удомля, ул. Автодорожная, д. 12

Я, главный государственный инспектор Удомельского и Лесного района Тверской области по пожарному надзору, начальник ОНД и ПР по Удомельскому и Лесному районам УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Тверской области подполковник внутренней службы Трещеткин А.С., рассмотрев постановление о наложении административного взыскания за нарушение требований в области пожарной безопасности № 67 от «26» декабря 2022 г. и другие материалы административного дела в отношении должностного лица исполняющего обязанности директора Горчаковой С.В.

установил, что

23.12.2022 года в 11:00 согласно акта плановой выездной проверки №69-139-2022/0024ак от 23.12.2022 года , ОНД и ПР по Удомельскому и Лесному районам УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Тверской области была проведена плановая выездная проверка МБОУ Брусовская СОШ, здание дошкольной группы, по адресу: Тверская область, Удомельский ГО, п. Брусово, ул. Райсовета, д.69. В результате проверки было установлено, что должностным лицом исполняющим обязанности директора МБОУ Брусовская СОШ Горчаковой С.В., на выше указанном объекте были нарушены нормы и требования пожарной безопасности, изложенные в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской от 16.09.2020 № 1479, и других нормативно технических документах по пожарной безопасности, а именно:

.На огнетушителях №11, №14 неисправны раструбы. Основание: п. 60 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г. п. 4.3.1; п.4.3.5. СП 9.13130.2009 Утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 N 179.

.На объекте отсутствуют средства индивидуальной зашиты органов дыхания и зрения человека. Основание: п. 30, п.56 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г.

.На объекте на путях эвакуации устроены пороги. Основание: п. 27 п/п «а» ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г.

.Чердачное помещение не оборудовано датчиками автоматической пожарной сигнализации. Основание: ст.4. ст.6, ФЗ № 123 от 22.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020 г.; п.42 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 Утвержденного приказом МЧС России от 20.07.2020 N 539

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны ответственных должностных лиц МБОУ Брусовская СОШ. На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Т Р Е Б У Ю:

1. Провести с работниками МБОУ Брусовская СОШ дополнительные занятия по требованиям пожарной безопасности.
2. Организовать и устранить выявленное нарушение.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник ОНД и ПР по Удомельскому и Лесному районам
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Тверской области
подполковник внутренней службы А.С. Трещеткин

«26» декабря 2022 года